



**LIGNOTESTING, a.s.**  
Technická 5, 821 04 Bratislava 2, Slovenská republika  
Notifikovaná osoba č. 1478

## ES CERTIFIKÁT ZHODY

**1478 – CPD – 0085**

V súlade so smernicou Rady č. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zblížovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov (Smernica o stavebných výrobkoch - CPD), v znení smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

### **Homogénne lepené lamelové drevo na nosné konštrukcie z dreveniny smrek (Picea abies)**

**parametre a triedy vlastností:** pevnosť lepenia (pozdĺžne spoje - pevnosť v ohybe klinových spojov, lepené škáry - delaminácia lepeného spoja a pevnosť v šmyku), reakcia na oheň (D-s2, d0), modul pružnosti v ohybe, modul pružnosti v šmyku, pevnosť v ohybe, pevnosť v tlaku, pevnosť v ťahu, pevnosť v šmyku, prirodzená trvanlivosť dreva (trieda 4), emisia nebezpečných látok (emisia formaldehydu - trieda E1)

**oblasť priamej aplikácie:** na nosné konštrukcie budov a mostov pri použití dreva minimálnej hustoty  $380 \text{ kg/m}^3$ , minimálneho prierezu lamiel (10 x 60) mm, maximálnej hrúbky lamiel 45 mm a dodržaní maximálnej plochy prierezu lamiel  $12\,000 \text{ mm}^2$  pre triedy použitia 1 a 2 podľa EN 386: 2001; maximálnej hrúbky lamiel 35 mm a dodržaní maximálnej plochy prierezu lamiel  $10\,000 \text{ mm}^2$  pre triedu použitia 3 podľa EN 386: 2001, do maximálnej dĺžky 30 000 mm, s použitím lepidiel na nosné konštrukcie podľa prílohy C EN 14080: 2005 (typ I podľa EN 301: 2006), v chránenej a nechránenej expozícii bez priameho kontaktu s pôdou (trieda 4 podľa EN 350-1: 1994 a EN 350-2: 1994). Trieda pevnosti lepeného lamelového dreva GL 24h, GL 28h podľa EN 1194: 1999

uvádzaný na trh výrobcom

**LATTI - EXTRA spol. s r.o., Hadovská cesta 5, 945 01 Komárno, Slovenská republika**

a vyrábaný vo výrobní

**LATTI - EXTRA spol. s r.o., Hadovská cesta 5, 945 01 Komárno, Slovenská republika**

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a notifikovaná osoba

**LIGNOTESTING, a. s., č. 1478**

vykonala počiatkové skúšky typu relevantných vlastností výrobku, počiatkovú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa preukazovania zhody a vlastností výrobku uvedené v prílohe ZA normy

**EN 14080: 2005**

sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 31.10.2011, druhýkrát dňa 04.03.2013 na základe dodatku č. 1 zo dňa 04.03.2013 k Správe o certifikácii zhody č. C02/10/0002/1802/C ostáva v platnosti, pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenou harmonizovanou technickou špecifikáciou, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.

Bratislava 04.03.2013

  
Ing. Tatiana Fačková  
vedúca notifikovanej osoby č. 1478

052534